

設計図書等に関する回答書

令和5年6月14日

質問書提出業者様

安達地方広域行政組合管理者（公印省略）

標記の件について、下記のとおり回答いたします。

記

- 1 工 事 名 もとみやクリーンセンターバグフィルタ維持整備
工事
- 2 質問及び回答事項

質 問 事 項	回 答 事 項
1 排ガス出口ダンパ用エアーシリンダーにおいて、既設のリミットスイッチは直流でしょうか、交流でしょうか。	1 交流を使用しています。
2 排ガス出口ダンパ用エアーシリンダー本体（リミットスイッチ含む）の型番（R0D）が廃盤ですので、メーカー推奨代案にて検討しますが、よろしいでしょうか。	2 仕様書にて同等品可（国内メーカー品）としておりますので、ダンパの動作に影響がなければ、問題ありません。