

設計図書等に関する回答書

令和5年9月7日

質問書提出業者 様

安達地方広域行政組合管理者（公印省略）

標記の件について、下記のとおり回答いたします。

記

- 1 工 事 名 もとみやクリーンセンター灰加湿器等維持整備
工事
- 2 質問及び回答事項

質 問 事 項	回 答 事 項
1 灰加湿器及び水槽のケーシングSS400鋼板の厚みは何mmですか。	1 各厚みは以下のとおりです。 上部ケーシング：9mm 水槽ケーシング：4.5mm
2 仕様書添付写真「水槽下部状況」の中央に写る管は交換対象でしょうか。	2 交換対象となります。ただし、既設管を途中で切断後、溶接することとします。
3 側面部に付いています点検扉（1ヶ所）は、既設どおり取り付けることとありますが、ワンタッチ点検窓（横開き型）等の代用品は可能でしょうか。	3 仕様書に記載されているとおりとなりますので、不可とします。
4 仕様書の写真をみるとボルト、ナット、上部ケーシング共に本体ケーシングと、フル溶接をされているように見えるのですが、この場合、更新後も同様にボルト、ナット、フル溶接が必要でしょうか。また、既設の固定ボルトは、スタッドボルトを使用でしょうか。	4 更新後も全て溶接することとします。固定ボルトにつきましては、スタッドボルトで問題ありません。