

設計図書等に関する質問及び回答

令和6年6月10日

質問書提出業者様

安達地方広域行政組合
管理者 三保 恵一
(公 印 省 略)

標記の件について、下記のとおり回答いたします。

記

- 1 件 名 もとみやクリーンセンターガス冷却室下ダブルフラック
ダンパー修繕
- 2 質問及び回答事項

質 問 事 項	回 答 事 項
落札後になりますが、駆動カムの寸法確認のため、設備を止める時間をいただくことは可能でしょうか。	短時間（30分程度）であれば可能です。それ以上必要な場合は、運転への影響を考慮し間欠運転にて確認することとなります。