

設計図書等に関する質問及び回答

令和6年6月14日

質問書提出業者 様

安達地方広域行政組合
管理者 三保 恵一
(公 印 省 略)

記

- 1 件 名 あだたら環境共生センター資源化設備整備工事
2 質問及び回答事項

質問内容	回答内容
①『別表 交換対象部材一覧』のうち添付について型式をご教示ください。	①型式について、別表に示します。
②現地工事実施時期は、交換部材の納期に合わせて組合殿と協議する解釈で良いでしょうか。既に予定時期が決まっておられればご教示下さい。	②施工時期については組合と協議し決定いたします。

別表

①既設型式をご教示ください。

対象機器		品名・型式仕様等	数量	単位
(9)	インバータ関係	AC400V		
	脱水汚泥ホッパNo.2インバータ	① FR-A840-2 2K-1 ② FRN2. 2E1S-4J	2	台
	〃 直流リアクトル	DCR4-2. 2	2	台
	製品ホッパインバータ	FRN2. 2E2S-4J	1	台
	〃 直流リアクトル	DCR4-2. 2	1	台
	炭化ドラムインバータ	FRN5. 5E2S-4J	1	台
	〃 直流リアクトル	DCR4-5. 5	1	台
	乾燥汚泥ホッパインバータ	FRN1. 5E2S-4J	1	台
	〃 直流リアクトル	DCR4-1. 5	1	台