

設計図書等に関する質問及び回答

令和6年6月18日

質問書提出業者様

安達地方広域行政組合
管理者 三保 恵一
(公 印 省 略)

標記の件について、下記のとおり回答いたします。

記

- 1 工 事 名 もとみやクリーンセンターバグフィルタ維持整備工事
2 質問及び回答事項

質 問 事 項	回 答 事 項
1 前回工事の際にろ布の廃材処理を行っていると思いますが、前回工事では特別管理産業廃棄物で処理を行ったのでしょうか。	1 前回工事で発生した廃棄ろ布の付着物分析を行った結果、特別管理産業廃棄物に該当したため、受注者との協議により変更契約を締結し、適正処理を行っております。 なお、本年度工事で発生したろ布の処理についても、発注仕様書5施工範囲(4)に基づくものとします。
2 リテーナの予備品はありますか。	2 リテーナの予備品はありません。