

設計図書等に関する回答書

令和6年7月12日

質問書提出業者 様

安達地方広域行政組合管理者（公印省略）

標記の件について、下記のとおり回答いたします。

記

- 1 工 事 名 もとみやクリーンセンター混練機維持整備工事
- 2 質問及び回答事項

質 問 事 項	回 答 事 項
1 契約工期について令和7年3月21日までとなっておりますが、現場施工について指定期日等がございますでしょうか。	1 指定期日はありません。 施工期日については、協議の上決定することとします。
2 撤去品について、指定場所まで搬出とありますが、処分は発注者と考えるのでしょうか。	2 お見込みのとおりです。
3 整備後の点検について、具体的項目をご提示願います。	3 モーター取付け後の動作確認、試運転等となります。また、懸念される事項があれば点検対象とします。
4 電動機ギヤ、ドライブチェーン等は既設利用と考えてよろしいでしょうか。	4 お見込みのとおりです。