

設計図書等に関する質問及び回答

令和6年8月13日

質問書提出業者 様

安達地方広域行政組合  
管理者 三保 恵一  
( 公 印 省 略 )

標記の件について、下記のとおり回答いたします。

記

- 1 件 名 もとみやクリーンセンター油圧装置修繕  
2 質問及び回答事項

質 問 事 項	回 答 事 項
1 T A I Y O 製油圧シリンダーの末尾品番 X は特注仕様となりますので、 図面をご提示ください。	1 メーカーの機密情報を有しているものになり、不特定多数の者への情報提供となることから、本回答による図面の掲載及び送付は差し控えさせていただきます。
2 油圧ユニット整備時及び各シリンダー更新時に多少の作動油の流出が予想されますが、作動油の充填は必要でしょうか。必要な場合の作動油は発注者にてご用意いただけると考えてよろしいでしょうか。 また、流出した作動油については、産業廃棄物処理が必要でしょうか。	2 作動油の充填は当組合で実施することとしております。 また、流出した作動油は当組合で保管することとしますので、産業廃棄物処理は想定しておりません。
3 施工時期について、令和7年2月の定期整備期間中となっておりますが、具体的に何日間を想定されておりますでしょうか。	3 10日間程度を想定しております。ただし、1号炉及び2号炉で整備可能な休炉期間が異なりますので、詳細は要協議とします。