

あだたら環境共生センター 放流水質分析結果

項 目	水素イオン 濃度	生物化学的 酸素要求量 (BOD)	化学的酸素 要求量 (COD)	浮遊物質 (SS)	全窒素 (T-N)	全リン (T-P)	大腸菌群数
単 位	pH	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	個/cm ³
排水基準 測定年月日	5.8～8.6	30以下	30以下	50以下	60以下	8以下	3,000以下
令和7年3月14日	6.9	0.5未満	4.1	2	2.6	0.01	0
令和7年2月14日	6.8	0.6	0.5未満	1未満	1.7	0.01未満	0
令和7年1月15日	7.5	2.0	14	1	2.5	0.06	0
令和6年12月13日	6.9	0.6	0.5未満	3	3.2	0.01未満	41
令和6年11月13日	7.0	1.5	9.0	1未満	3.0	0.02	2
令和6年10月15日	6.7	0.9	9	2	2.8	0.02	2
令和6年9月17日	7.1	0.7	7.3	1未満	2.3	0.01未満	0
令和6年8月20日	7.0	1.5	7.8	1未満	2.3	0.02	0
令和6年7月16日	6.9	1.0	6.5	1未満	2.4	0.03	0
令和6年6月14日	7.0	0.7	5.2	1未満	2.6	0.02	0
令和6年5月14日	6.9	1.1	5.7	1	2.4	0.02	0
令和6年4月16日	6.9	0.5	4.2	1	3.1	0.02	0
令和5年度平均	7.0	0.8	3.1	0.5	2.4	0.02	0
令和4年度平均	7.0	0.7	4.7	0.1	4.1	0.04	26.7

※排水基準は、福島県生活環境の保全等に関する条例による。

※「未満」表示は、定量下限値を示す。