

設計図書等に関する回答書

令和 7 年 7 月 1 4 日

質問書提出業者 様

安達地方広域行政組合管理者（公印省略）

標記の件について、下記のとおり回答いたします。

記

1 工 事 名 安達埋立処分場浸出水処理施設維持工事

2 質問及び回答事項

質 問 事 項	回 答 事 項
1 揚水ポンプ 2 台、循環ポンプ 1 台、逆洗ポンプ 1 台、放流ポンプ 2 台の更新において、着脱装置とガイドパイプは既設品流用でよろしいでしょうか。	1 お見込みのとおりです。