

設計図書等に関する質問及び回答

令和 7 年 9 月 1 6 日

質問書提出業者 様

安達地方広域行政組合
管理者 三保 恵一
(公 印 省 略)

標記の件について、下記のとおり回答いたします。

記

- 1 件 名 もとみやクリーンセンターブロワ等修繕
2 質問及び回答事項

質 問 事 項	回 答 事 項
1 1 号炉及び 2 号炉減温塔下ロータリーバルブと 1 号炉及び 2 号炉再加熱器下ロータリーバルブの部品で耐熱・給油式ベアリングユニットとありますが、超耐熱 3 0 0 ℃と耐熱 2 3 0 ℃のどちらがよろしいでしょうか。	1 耐熱 2 3 0 ℃となります。