

設計図書等に関する質問及び回答

令和8年3月18日

質問書提出業者様

安達地方広域行政組合  
管理者 三保 恵一  
( 公 印 省 略 )

標記の件について、下記のとおり回答いたします。

記

- 1 工 事 名 もとみやクリーンセンター高圧受電設備高調波抑制装置維持整備工事
- 2 質問及び回答事項

質 問 事 項	回 答 事 項
1 更新機器は、別表にある消耗部品のみで、平面図の参考写真にある制御機器類は更新範囲外で宜しいでしょうか。	1 お見込みのとおりです。
2 更新後の試運転調整は、交換後の動作確認程度で、製作者による現地調整やデータ測定は考えなくて宜しいでしょうか。	2 お見込みのとおりです。