あだたら環境共生センター　放流水質分析結果

項　　目	水素イオン濃度	浮遊物質（SS）	生物化学的酸素要求量（BOD）	化学的酸素要求量（COD）	大腸菌群数	全窒素（T-N）	全リン（T-P）
単　　位	pH	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	個/cm³	mg/ℓ	mg/ℓ
排水基準 / 測定年月日	5.8～8.6	50以下	30以下	30以下	3,000以下	60以下	8以下
令和8年4月21日	6.8	1.0	0.6	6.6	0	4.3	0.02
令和7年度平均	7.0	1	1.3	5.6	0	2.8	0.01
令和6年度平均	7.0	1.3	0.9	6.1	3.5	2.6	0.02

※排水基準は、福島県生活環境の保全等に関する条例による。

※「未満」表示は、定量下限値を示す。