

東和クリーンヒル放射性物質測定結果

令和8年度

| 測定場所             | セシウム濃度 | 採取年月日 |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|--------|-------|-------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                  |        | 4月21日 | 5月20日 | 6月9日 | 7月9日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放流水              | Cs134  | 不検出   | 不検出   | 不検出  | 不検出  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  | Cs137  | 不検出   | 不検出   | 不検出  | 不検出  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 周辺地下水<br>(上流側井戸) | Cs134  | 不検出   | 不検出   | 不検出  | 不検出  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  | Cs137  | 不検出   | 不検出   | 不検出  | 不検出  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 周辺地下水<br>(下流側井戸) | Cs134  | 不検出   | 不検出   | 不検出  | 不検出  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  | Cs137  | 不検出   | 不検出   | 不検出  | 不検出  |  |  |  |  |  |  |  |  |

令和7年度

| 測定場所             | セシウム濃度 | 採取年月日 |       |       |       |      |      |       |        |        |       |       |       |
|------------------|--------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|
|                  |        | 4月15日 | 5月14日 | 6月10日 | 7月10日 | 8月6日 | 9月9日 | 10月9日 | 11月11日 | 12月11日 | 1月15日 | 2月10日 | 3月10日 |
| 放流水              | Cs134  | 不検出   | 不検出   | 不検出   | 不検出   | 不検出  | 不検出  | 不検出   | 不検出    | 不検出    | 不検出   | 不検出   | 不検出   |
|                  | Cs137  | 不検出   | 不検出   | 不検出   | 不検出   | 不検出  | 不検出  | 不検出   | 不検出    | 不検出    | 不検出   | 不検出   | 不検出   |
| 周辺地下水<br>(上流側井戸) | Cs134  | 不検出   | 不検出   | 不検出   | 不検出   | 不検出  | 不検出  | 不検出   | 不検出    | 不検出    | 不検出   | 不検出   | 不検出   |
|                  | Cs137  | 不検出   | 不検出   | 不検出   | 不検出   | 不検出  | 不検出  | 不検出   | 不検出    | 不検出    | 不検出   | 不検出   | 不検出   |
| 周辺地下水<br>(下流側井戸) | Cs134  | 不検出   | 不検出   | 不検出   | 不検出   | 不検出  | 不検出  | 不検出   | 不検出    | 不検出    | 不検出   | 不検出   | 不検出   |
|                  | Cs137  | 不検出   | 不検出   | 不検出   | 不検出   | 不検出  | 不検出  | 不検出   | 不検出    | 不検出    | 不検出   | 不検出   | 不検出   |

令和6年度

| 測定場所             | セシウム濃度 | 採取年月日 |       |       |       |      |       |        |        |        |       |       |       |
|------------------|--------|-------|-------|-------|-------|------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
|                  |        | 4月16日 | 5月14日 | 6月11日 | 7月11日 | 8月7日 | 9月10日 | 10月10日 | 11月12日 | 12月11日 | 1月15日 | 2月21日 | 3月11日 |
| 放流水              | Cs134  | 不検出   | 不検出   | 不検出   | 不検出   | 不検出  | 不検出   | 不検出    | 不検出    | 不検出    | 不検出   | 不検出   | 不検出   |
|                  | Cs137  | 不検出   | 不検出   | 不検出   | 不検出   | 不検出  | 不検出   | 不検出    | 不検出    | 不検出    | 不検出   | 不検出   | 不検出   |
| 周辺地下水<br>(上流側井戸) | Cs134  | 不検出   | 不検出   | 不検出   | 不検出   | 不検出  | 不検出   | 不検出    | 不検出    | 不検出    | 不検出   | 不検出   | 不検出   |
|                  | Cs137  | 不検出   | 不検出   | 不検出   | 不検出   | 不検出  | 不検出   | 不検出    | 不検出    | 不検出    | 不検出   | 不検出   | 不検出   |
| 周辺地下水<br>(下流側井戸) | Cs134  | 不検出   | 不検出   | 不検出   | 不検出   | 不検出  | 不検出   | 不検出    | 不検出    | 不検出    | 不検出   | 不検出   | 不検出   |
|                  | Cs137  | 不検出   | 不検出   | 不検出   | 不検出   | 不検出  | 不検出   | 不検出    | 不検出    | 不検出    | 不検出   | 不検出   | 不検出   |

※測定結果単位は、「Bq/m3N」  
※基準値は、セシウム134:20Bq/m3N, セシウム137:30Bq/m3N  
※「不検出」は、機器測定量下限値未満で、1Bq/m3N未満の値となります。