

設計図書等に関する質問及び回答

令和 8 年 9 月 1 1 日

質問書提出業者 様

安達地方広域行政組合
管理者 三保 恵一
(公 印 省 略)

標記の件について、下記のとおり回答いたします。

記

- 1 件名 もとみやクリーンセンター油圧装置修繕
- 2 質問及び回答事項

質 問 事 項	回 答 事 項
1 交換部品にあります油圧ポンプ及びピストンポンプについて、記載の型式本体の交換との解釈でよろしいでしょうか？	1 お見込みのとおりです。
2 油圧系統の分離について、No.1 及び No.2 吐出先の配管に高圧バルブ 2 個の取付けにて増設でよろしいでしょうか？	2 双方の油圧系統を分離できれば機器の構成は問いませんが、2 個のバルブを用いないと分離が難しい場合、ご質問の内容どおりの増設で問題ありません。
3 塗装色について、指定色はありますか？	3 指定色はありませんが、なるべく製品と近しい色でタッチアップ塗装をお願いします。
4 作動油は組合様のご準備でしょうか？施工側準備の場合、指定の作動油はございますでしょうか？	4 本整備には作動油の交換は含まれておりません。ただし、更新したポンプへの差し油は組合側で支給します。