もとみやクリーンセンター放射性物質測定結果（排ガス）

令和8年度

測定場所	セシウム濃度	採取年月日											
		4月15日	5月14日	6月15日	7月15日	8月17日	9月10日						
排ガス（1号炉）	Cs134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
	Cs137	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
排ガス（2号炉）	Cs134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	休炉						
	Cs137	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	休炉						

令和7年度

測定場所	セシウム濃度	採取年月日											
		4月14日	5月15日	6月16日	7月15日	8月14日	9月5日	10月9日	11月13日	12月15日	1月15日	2月24日	3月13日
排ガス（1号炉）	Cs134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	休炉	不検出	不検出	不検出	不検出	休炉	不検出
	Cs137	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	休炉	不検出	不検出	不検出	不検出	休炉	不検出
排ガス（2号炉）	Cs134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	Cs137	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出

令和6年度

測定場所	セシウム濃度	採取年月日											
		4月15日	5月16日	6月14日	7月16日	8月16日	9月6日	10月15日	11月15日	12月16日	1月15日	2月14日	3月17日
排ガス（1号炉）	Cs134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	Cs137	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
排ガス（2号炉）	Cs134	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	休炉	不検出
	Cs137	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	休炉	不検出

※測定結果単位は、「Bq/m3N」

※基準値は、セシウム134：20Bq/m3N，セシウム137：30Bq/m3N

※「不検出」は、機器測定量下限値未満で、1Bq/m3N未満の値となります。